

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Geräte	Lüftungszentralgeräte der Baureihe HKG-Hy gem. Anlage 1																								
Hersteller	HANSA Ventilatoren- und Maschinenbau Neumann GmbH & Co. KG, Stockweg 19, 26680 Saterland / Strücklingen, Deutschland																								
Prüfdatum /-ort	19 - 20.04.2010, HANSA Ventilatoren- und Maschinenbau Neumann GmbH & Co. KG, 26680 Saterland / Strücklingen																								
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen* der nachfolgend mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumluftechnik</th><th></th><th>Krankenhausbereich</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)</td><td>✓</td><td>DIN 1946 Blatt 4 (12/2008)</td><td>✓</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01 (04/2006)</td><td>✓</td><td>SWKI 99-3 (03/2004)</td><td>✓</td></tr><tr><td>VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)</td><td>✓</td><td>ÖNORM H 6020 (02/2007)</td><td>✓</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021 (09/2003)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DIN EN 13779 (09/2007)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Allgemeine Raumluftechnik		Krankenhausbereich		VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	✓	DIN 1946 Blatt 4 (12/2008)	✓	SWKI VA104-01 (04/2006)	✓	SWKI 99-3 (03/2004)	✓	VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)	✓	ÖNORM H 6020 (02/2007)	✓	ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓			DIN EN 13779 (09/2007)	✓		
Allgemeine Raumluftechnik		Krankenhausbereich																							
VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	✓	DIN 1946 Blatt 4 (12/2008)	✓																						
SWKI VA104-01 (04/2006)	✓	SWKI 99-3 (03/2004)	✓																						
VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)	✓	ÖNORM H 6020 (02/2007)	✓																						
ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓																								
DIN EN 13779 (09/2007)	✓																								
Prüfergebnis	Die Hygiene-Konformität der geprüften Geräte wird bestätigt.																								
Gültigkeitszeitraum	3 Jahre: 09.2010 - 09.2013																								
Registriernummer	HKP/D/001-3b/8/HA/0910/0911/MZ																								



geprüft durch **ILH BERLIN**

Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 15.03.2012, Berlin

*Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die Hygiene-Konformitätsprüfung umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.