

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Baumuster **Lüftungsgeräte Slim Line Q7, Slim Line Q15**
siehe Anlage 1

Auftraggeber / Hersteller Hansa Klimasysteme GmbH
Stockweg 19, 26683 Saterland

Prüfdatum /-ort 05.09.2023, Hansa Klimasysteme GmbH,
Stockweg 19, 26683 Saterland

Prüfingenieure Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack

Prüfkriterien Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft:

**Allgemeine
Raumlufttechnik**

VDI 6022 Blatt 1:01/2018

Prüfergebnis **Die Konformität der geprüften Baumuster mit den hygienerelevanten Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1:2018-01 wird bestätigt.**

Gültigkeitszeitraum 5 Jahre: 09/2023 – 09/2028

Registriernummer HKP 09/23-01



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack



ausgestellt am 08.12.2023, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

Anlage 1: geprüfte Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers jeweils ein Baumuster zur Verfügung gestellt. Nachfolgend werden die Baumuster beschrieben (siehe auch *Abbildung 1*):

Bezeichnung der Baumuster:

Slim Line Q7 und Slim Line Q15

Bauart:

Kompakt-Klimagerät

Baujahr:

2023

Werkstoff Gehäuse:

Stahlblech verzinkt und beschichtet

